


**MERKNADER**

- A** Plassering og antall brannhydranter må avklares nærmere i brannkonsept og sammen med lokalt brannvesen.
- B** Utløpsledning til Lågen. Siste del av trase ned mot Lågen kan utføres som åpen grøft. Dette må avklares med grunneier og kommunen i senere detaljering.
- C** Overflate kan etableres med omvendt takfall som benyttes for tilbakeholdelse / fordrøyning av overvann.
- D** Terrenggrøfter benyttes til fordrøyning /infiltrasjon.

**TEGNFORKLARING**

- Vannledning
- Overvannsledning
- Spillsvannsledning
- Takvann
- Boring/No-dig
- Kum
- Sluk/sandfang
- Brannhydrant
- Avrenningsretning



0	Vedlegg til reguleringsplan	TNH	MRO	2022-12-09
Rev.	Endring/ erstatning	Tegn.	Kontr.	Dato
Hafjell Arena AS				
Hafjell Arena				
Illustrasjonsplan		Tegn.	Kontr.	Ansv.
		TNH	MRO	TCH
Vann- og avløp inkludert overvannshåndtering		Dato:		
		Oppdragsnr.:	21080	
		Kart og høydereferanse:	UTM32/NN2000	
		Målestokk:	1:500 (A?)	
		Horisontal:	-	
		Vertikal:	-	
		Structor Lillehammer AS Føberggata 116 2615 Lillehammer lillehammer@structor.no		
		GH01		0

S:\DAK\Acad-oppsett\Hafjell\Hafjell.dwg